



INOMHUSLUFTSGRUPPENS MÖTE

Tid: Torsdagen den 5.9.2019 kl:8:15

Plats: Ässjan, Stadshuset

Deltagare: X Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
X Anneli Sandell-Ekman, arbetarskyddschef, sekreterare
X Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
X Catharina Lindström, fastighetschef
X Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
X Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare
X Camilla Flinck, städchef
X Tove Wide, chefsläkare
X Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig
X Piia Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig
(Johanna Holmberg, hälsoinspektör) frånvarande
(Katja Ristikartano, företagshälsovårdare) frånvarande
X Katri Vepsä, rektor (ärende 6-7)
(Minna Möller, skolhälsovårdare) (ärende 6-7) frånvarande
X Jukka Hautaviita ärende (ärende 6-10)
X Charlotte Lindh (ärende 14-17)

1. Mötet öppnas 8:17

2. Genomgång av ny modell för inomhusluftsfrågor

Presentation av "Förfaringssätt och ansvarsfördelning inom staden vid hantering av inomhusluftsfrågor."

Modellen skickades i juni till alla medlemmar för kommentarer.

Stor vikt ligger på informationen och i alla ärenden finns ett informationsansvar.

Stadens hemsida uppdateras och där kan mätresultat och undersökningar delges.

Inomhusluftsgruppen har **inte** beslutanderätt.

Anmälningssblanketten blir elektronisk och fungerar då via en länk på intran. Anställda med symptom bör besöka företagshälsovården och även meddela sin närmaste förman.

3. Information från "Enkät-gruppen"

Pilotprojekt med 5 daghem och 3 skolor under hösten, Baumedis olosuhdeförfrågningar används.

Kort presentation av de tre olika förfrågningsmodeller som kommer att användas.

Resultatet från kartläggningarna läggs samman med statistik över sjukfrånvaro. Daghem i pilotprojektet är; Kila + Klockars, Labyrinten, Österby, Solbacka + Snicknäs, Björkebo.

4. Information om Regionförvaltningsverkets granskningar hösten -19

Under oktober kommer Hvc i Ekenäs, Karis och Pojo samt rådgivningarna i Ekenäs (Ystadsgården), Karis och Pojo att granskas av Regionförvaltningsverket. Vid dessa granskningar är inomhusluftsfrågor en liten del.

5. Nya anmälningar

Henry har blivit kontaktad angående Österby skola. Ventilation saknas i klassrum på grund av köksrenoveringen. Tillfällig ventilation har nu levererats till skolan, men är inte installerad. Fastighetschefen deltar i ett arbetsplatsmöte där imorgon.

Rektor Katri Vepsä och undervisningschefchef Jukka Hautaviita kommer 9:04

6. KYK

12 nya anmälningar från KYK, gäller både A och B huset. 5 elever har gjort anmälningar om inomhusluftsproblem, alla från B huset. I sociala medier har situationen diskuterats.

Omklädningsrummen sanerade. B husets rör är bytta. Litet läckage i en av hushållsklasserna vilket är åtgärdat. 100% av A-huset är nu i användning. Önskemål från skolan om ett diskussionsmöte, skolans personal får frågor som de inte kan besvara.

Informationsbrev skrivs av Tina och Anneli.

Många mätningar och provtagningar har gjorts och det som rekommenderats har utförts. De utlåtanden som getts har kommit från sakkunniga.

Enkät i KYK utförs i oktober, för alla elever och lärare.

7. Grabbegården

En anmälan från personalen vid familjecentret på grund av stickande lukt. Orsaken till den stickande lukten i andra våningen är oklar, evt. beror det på målfärg. Skolans verksamhet i tredje våningen har inte påverkats. Värmen är ett problem. Utrymningsplan för Grabbegården bör färdigställas, saknas en planlösning. Mätningar har inte utförts där. Första våningen är tom. Grabbegården bör följas upp.

Katri går 9:41.

8. Hakarinne

Utrymmet under golvet är uppstädat där det hittats gammalt byggavfall. Flera byggnadstekniska brister uppdagades och korrigerades. Anmälningar har slutat komma. Information skrivs.

9. Mustion koulu

En anmälan tidigare.

Catharina kollar med rektorn hur läget är där nu, eventuellt möjligt med en luftrenare vid behov.

10. Kiilan koulu

Två klassrum har tidigare haft problem, 214 och 217. Realtidsmätare läggs i utrymmena från hösten.

Jukka avlägsnade sig 9.49

11. Karis svenska högstadium, Karis-Billnäs gymnasium

Rektor Esbjörn Hägerstedt har kartlagt var de anställda upplever inomhusrelaterade problem.

12. Ekparkens skola

Varmt och tung luft.

13. Västerby skola

Skolbyggnaden gammal.

Dagvårdschef Charlotte Lindh kommer 09:56.

14. Labyrinten

Utrymme 103, nedre våningen. Dålig luft men man har inte hittat någon orsak tidigare. Nya realtidsmätningar?

15. Kiilan päiväkoti

Flera åtgärder gjorda i sommar. Inga anmälningar från personalen efter sommaren. Föräldrar har inte heller kontaktat dagvårdschefen angående Kiila eller Klockars. Klockars har luftrenare. Avloppets sukitus ska åtgärdas på höstlovet. Vinden är tömd, brandtrappan är åtgärdad. Informationen och kommunikationen har fungerat väl.

16. Svartå daghem

Från trollungarna har dålig instäng luft rapporterats, detta märks dagligen men värre vid fuktigt väder. Golven åtgärdades förra sommaren. Ventilationsmaskinen kollas upp. Tony gör besök.

17. Österby daghem

En anmälan från våren. Luftvärmepump installerad. Har inte kommit fler eller nya anmälningar efter det.

Charlotte avlägsnade sig 10.15.

18. Övriga ärenden

-bokning av årets möten

Mötet avslutas 10:34.

Tina Nordman
Ordförande